AKO
we make it easy

CE Termómetros y controladores de temperatura

Manual de usuario

Índice **Página**

Capítulo 1: Presentación 3
Capítulo 2: Descripción 4
2.1 Función de las teclas. 4
2.2 Mensajes en pantalla 5
2.3 Versiones y referencias 6
2.4 Mantenimiento. 6
2.5 Precauciones 6
Capítulo 3: Configuración inicial. 7
3.1 Asistente (no disponible en termómetros) 7
3.2 Configuraciónes básicas 8
Capítulo 4: Funcionamiento 10
4.1 Control del compresor (No disponible en termómetros) 10
4.2 Control del desescarche (No disponible en termómetros). 12
4.3 Control de ventiladores (sólo controladores de dos o más relés). 15
4.4 Control de las luces (sólo controladores de dos o más relés) 15
4.5 Función de recogida de gas (pump down) (sólo controladores de cuatro relés). 16
4.6 Alarmas 17
Capítulo 5: Conexionado 18
5.1 Termómetros 18
5.2 Controlador de 1 relé 19
5.3 Controlador de 2 relés 20
5.4 Controlador de 3 relés 20
5.5 Controlador de 4 relés 21
Capítulo 6: Conectividad 21
Capítulo 7: Configuración de parámetros 22
7.1 Menú de programación. 22
7.1.1 Cambio de punto de ajuste (No disponible en termómetros) 22
7.1.2 Cambio de parámetros de funcionamiento 23
7.1.3 Parámetros. 24
8. Especificaciones técnicas. 29

AKO Electromecànica, le agradece y felicita por la adquisición de nuestro producto, en cuyo desarrollo y fabricación se han utilizado las tecnologías más innovadoras, así como unos rigurosos procesos de producción y control de calidad.

Nuestro compromiso por conseguir la satisfacción de nuestros clientes y el continuo esfuerzo por mejorar día a día lo constatan las diversas certificaciones de calidad obtenidas.

Este es un producto de altas prestaciones y tecnológicamente avanzado. De su correcta planificación, instalación, configuración y puesta en marcha, dependerá en gran medida su funcionamiento, así como las prestaciones finales alcanzadas. Lea detenidamente este manual antes de proceder a instalarlo, y respete en todo momento las indicaciones del mismo.

Únicamente personal cualificado puede instalar o realizar la asistencia técnica del producto.

Este producto ha sido desarrollado para su utilización en las aplicaciones descritas en su manual, AKO Electromecànica no garantiza su funcionamiento en cualquier utilización no prevista en dicho documento, así como no se responsabilizará en ningún caso de los daños de cualquier tipo que pudiera ocasionar una utilización, configuración, instalación o puesta en marcha incorrectas.

Es responsabilidad del instalador y del cliente el cumplir y hacer cumplir las normativas aplicables a las instalaciones donde se destinarán nuestros productos. AKO Electromecànica no se responsabilizará de los daños que puedan ocasionar el incumplimiento de las mismas. Siga rigurosamente las indicaciones descritas en este manual.

De cara a alargar el máximo posible la vida de nuestros equipos, se deben cumplir las siguientes observaciones:

No exponga los equipos electrónicos al polvo, suciedad, agua, lluvia, humedad, temperaturas elevadas, agentes químicos, o sustancias corrosivas de cualquier tipo.

No someta los equipos a golpes o vibraciones ni intente manipularlos de forma diferente a la indicada en el manual.

No supere en ningún caso las especificaciones y limitaciones indicadas en el manual.

Respete en todo momento las condiciones ambientales de trabajo y almacenaje indicadas.

Durante la instalación y al finalizarla, evite dejar cables sueltos, rotos, desprotegidos o en malas condiciones, pueden suponer un riesgo para el equipo y para sus usuarios.

AKO Electromecànica se reserva el derecho a cualquier modificación no metrológica tanto en la documentación como en el producto sin previo aviso.

1.- Presentación

La gama de controladores Darwin está especialmente indicada para la gestión de equipamientos frigoríficos, murales, islas, vitrinas, cuadros eléctricos, etc.

Existe una amplia gama de modelos, para ofrecer a cada aplicación, la mejor solución.

Los modelos **SLIM**, de dimensiones reducidas, han sido desarrollados para aquellas aplicaciones donde se dispone de poco espacio para la ubicación del controlador.

Los modelos **ESTÁNDAR** han sido especialmente diseñados para aquellas aplicaciones en las que se requiere un número considerable de relés de salida, una elevada potencia de conmutación de las cargas y diferentes funciones con acceso directo desde el teclado.

Los modelos con **MARCO EXTENDIDO** incorporan dos interruptores para funciones auxiliares ideales para controlar el encendido/apagado del mueble, las luces, etc.

La información mostrada en la pantalla de alta luminosidad, se ha agrupado según funcionalidad. Un primer display de mayores dimensiones, muestra la temperatura y los mensajes de funcionamiento. En el segundo display, se muestran los iconos de señalización de las diferentes salidas.

La junta integrada en el frontal (sólo en modelos AKO-D14xxx) dota al equipo de un grado elevado de protección IP y se han incorporado nuevas funciones que permiten una gestión de la refrigeración más eficiente, con el consiguiente ahorro de energía.

Los menús de parámetros se han optimizado para una programación más rápida e intuitiva y disponen en memoria de varias pre-programaciones según la aplicación, para una puesta en marcha más rápida.

Modelos disponibles

	Aplicación
AKO-D140xx	Termómetros. Ideales para las aplicaciones en las que sólo se desee indicar la temperatura
AKO-D141xx	Controladores 1 relé. Diseñados para controlar servicios positivos (Temperatura superior 3ºC). Desescarche por paro de compresor. Funcionamiento Frío/Calor.
AKO-D142xx	Controladores 2 relés. Diseñados para controlar servicios positivos (Temperatura superior 3ºC). Desescarche por aire o por resistencias.
AKO-D143xx	Controladores 3 relés. Diseñados para controlar servicios positivos o negativos. Desescarche por resistencias o inversión de ciclo.
AKO-D144xx	Controladores 4 relés. Diseñados para controlar servicios positivos o negativos. Desescarche por resistencias o inversión de ciclo. Relé auxiliar configurable
AKO-D101xx	Controladores 1 relé con marco extendido y dos interruptores auxiliares. Diseñados para controlar servicios positivos (Temperatura superior 3ºC). Desescarche por paro de compresor. Funcionamiento Frío/Calor.
AKO-D102xx	Controladores 2 relés con marco extendido y dos interruptores auxiliares. Diseñados para controlar servicios positivos (Temperatura superior 3ºC). Desescarche por aire o por resistencias.
AKO-D103xx	Controladores 3 relés con marco extendido y dos interruptores auxiliares. Diseñados para controlar servicios positivos o negativos. Desescarche por resistencias o inversión de ciclo.

2.- Descripción



*Según modelo

Si algún indicador se ilumina de forma **intermitente**, indica que la función debería estar activada por temperatura, pero no lo está debido a algún parámetro de temporización o protección.

2.1.- Función de las teclas

Termómetros

Pulsando durante 5 segundos, activa el modo Stand-by, pulsando durante 2 segundos, el equipo vuelve al modo normal. En el modo Stand-by, el equipo no realiza ninguna acción y en pantalla solo se muestra encendido el indicador⏻.

Pulsando durante 10 segundos, se accede al menú de programación.

Pulsando durante 5 segundos en el menú de programación, accede al nivel mostrado en pantalla o, durante el ajuste de un parámetro, acepta el nuevo valor.

En el menú de programación, una pulsación corta permite desplazarse por los diferentes niveles o, durante el ajuste de un parámetro, variar el valor del mismo, siempre en sentido ascendente. Al llegar al límite superior, comenzará de nuevo desde el límite inferior.

Controladores

Solo modelos con 4 teclas

Pulsando durante 5 segundos, inicia/detiene el modo Fast Freezing (enfriamiento rápido).

En el menú de programación, sale del parámetro sin guardar cambios, retrocede al nivel anterior o sale de programación.

Pulsando durante 5 segundos, permite variar el punto de ajuste SP (Set Point).

Pulsando durante 10 segundos, se accede al menú de programación.

En el menú de programación, accede al nivel mostrado en pantalla o, durante el ajuste de un parámetro, acepta el nuevo valor.

Pulsando durante 5 segundos, inicia/detiene el desescarche.

En el menú de programación, permite desplazarse por los diferentes niveles, o, durante el ajuste de un parámetro, variar el valor del mismo.

Pulsando durante 5 segundos, activa el modo Stand-by.

Pulsando durante 2 segundos, el equipo vuelve al modo normal. En el modo Stand-by, el equipo no realiza ninguna acción y en pantalla solo se muestra el indicador ⏻.

En el menú de programación, permite desplazarse por los diferentes niveles, o, durante el ajuste de un parámetro, variar el valor del mismo.

IMPORTANTE: Si se ha configurado la función del código de acceso como bloqueo del teclado (P2=2), al iniciar cualquier función (desescarche, fast freezing, acceso a programación, etc.), se solicitará que introduzcamos el código de acceso programado en L5. Si el código introducido no es correcto, el equipo volverá a mostrar la temperatura sin iniciar la función solicitada.

2.2.- Mensajes en pantalla

	Intermitente con 0: Petición de código de acceso (Password). Es necesario introducir el código de acceso configurado en L5 para ejecutar la función solicitada (Pág. 9 y 22). Vease también parámetro P2 (Pág. 27)
	Sonda 1, 2 o 3 averiada. (Circuito abierto, cruzado, o temperatura fuera de los límites de la sonda **NTC:** -50 a 99 °C y **PTC:** -50 a 150 °C).
	Indica que se está efectuando un desescarche. Una vez finalizado el desescarche, el mensaje continuará mostrandose durante el tiempo definido en el parámetro d3 (Ver capítulo 4.2).
	Intermitente con temperatura: Alarma de temperatura máxima en sonda de control. Se ha alcanzado el valor de temperatura programado en A1 (Pág. 17 y 18). (Activa relé de alarma)
	Intermitente con temperatura: Alarma de temperatura mínima en sonda de control. Se ha alcanzado el valor de temperatura programado en A2 (Pág. 17 y 18). (Activa relé de alarma)
	Intermitente con temperatura: Alarma externa activada (por entrada digital) (Pág. 17 y 18). (Activa relé de alarma)
	Intermitente con temperatura: Alarma externa severa activada (por entrada digital) (Pág. 17). (Activa relé de alarma)
	Intermitente con temperatura: Alarma de desescarche finalizado por tiempo. Se muestra cuando un desescarche finaliza tras haber transcurrido el tiempo máximo definido en el parámetro d1.(Pág. 17). (No activa relé de alarma)
	Intermitente con temperatura: Alarma de puerta abierta. Se muestra si la puerta permanece abierta un tiempo superior al indicado en el parámetro A12 (Págs. 17 y 18). (No activa relé de alarma)
	Intermitente con temperatura: Alarma de recogida de gas detenida por tiempo máximo (Págs. 17). (No activa relé de alarma)
	Intermitente con temperatura: Alarma de batería de reloj descargada o reloj desprogramado (No activa relé de alarma)

2.3.- Versiones y referencias

MODELOS	ALIMENTACIÓN	SONDAS	ENTRADAS DIGITALES	FORMATO	Nº DE TECLAS	RELÉS	COMUNICACIÓN	RTC	MODO ECO
AKO-D14012	12/24V	1 (NTC/PTC)	-	SLIM	1	0	NO	NO	NO
AKO-D14023	230V	1 (NTC/PTC)	-	SLIM	1	0	NO	NO	NO
AKO-D14023-C	90-260V 50/60Hz	1 (NTC/PTC)	-	STANDARD	1	0	SI	NO	NO
AKO-D14024	230V	1 (NTC/PTC)	-	SLIM	1	0	NO	NO	NO
AKO-D14112	12/24V	Hasta 2 (NTC/PTC)	Hasta 2	STANDARD	4	1	NO	NO	SI
AKO-D14120	120V	1 (NTC/PTC)	-	SLIM	3	1	NO	NO	NO
AKO-D14123	230V	1 (NTC/PTC)	-	SLIM	3	1	NO	NO	NO
AKO-D14123-2	230V	Hasta 2 (NTC/PTC)	Hasta 2	STANDARD	4	1	NO	NO	SI
AKO-D14123-2-RC	90-260V 50/60Hz	Hasta 2 (NTC/PTC)	Hasta 2	STANDARD	4	1	SI	SI	SI
AKO-D14124	230V	1 (NTC/PTC)	-	SLIM	3	1	NO	NO	NO
AKO-D14125	230V	1 (NTC/PTC)	-	SLIM	3	1	NO	NO	NO
AKO-D14212	12V	Hasta 2 (NTC)	Hasta 2	STANDARD	4	2	NO	NO	SI
AKO-D14220	120V	Hasta 2 (NTC)	Hasta 2	STANDARD	4	2	NO	NO	SI
AKO-D14223	230V	Hasta 2 (NTC)	Hasta 2	STANDARD	4	2	NO	NO	SI
AKO-D14312	12V	Hasta 2 (NTC)	Hasta 2	STANDARD	4	3	NO	NO	SI
AKO-D14320	120V	Hasta 2 (NTC)	Hasta 2	STANDARD	4	3	NO	NO	SI
AKO-D14323	230V	Hasta 2 (NTC)	Hasta 2	STANDARD	4	3	NO	NO	SI
AKO-D14323-C	90-260V 50/60Hz	Hasta 2 (NTC)	Hasta 2	STANDARD	4	3	SI	NO	SI
AKO-D14412-RC	12V	Hasta 3 (NTC)	Hasta 3	STANDARD	4	4	SI	SI	SI
AKO-D14423-RC	90-260V 50/60Hz	Hasta 3 (NTC)	Hasta 3	STANDARD	4	4	SI	SI	SI
AKO-D10123	230V	1 (NTC/PTC)	-	M. EXTENDIDO	3	1	NO	NO	NO
AKO-D10223	230V	Hasta 2 (NTC)	Hasta 2	M. EXTENDIDO	4	2	NO	NO	SI
AKO-D10323	230V	Hasta 2 (NTC)	Hasta 2	M. EXTENDIDO	4	3	NO	NO	SI

2.4.- Mantenimiento

Limpie la superficie del controlador con un paño suave, agua y jabón. No utilice detergentes abrasivos, gasolina, alcohol o disolventes.

2.5.- Precauciones

Utilizar el equipo no respetando las instrucciones del fabricante, puede alterar los requisitos de seguridad del aparato. Para el funcionamiento correcto del aparato sólo deberán utilizarse sondas de las suministradas por AKO.

El equipo debe ser instalado en un sitio protegido de las vibraciones, del agua y de los gases corrosivos, donde la temperatura ambiente no supere los valores reflejados en los datos técnicos.

Para que la lectura sea correcta, la sonda debe ubicarse en un sitio sin influencias térmicas ajenas a la temperatura que se desea medir o controlar.

La sonda y su cable **NUNCA** deben instalarse en una conducción junto con cables de potencia, control o alimentación.

El circuito de alimentación debe estar provisto de un interruptor para su desconexión de mínimo 2A, 230V, situado cerca del aparato. Los cables entrarán por la parte posterior y serán del tipo H05VV-F o H05V-K. La sección a utilizar dependerá de la normativa local vigente, pero nunca deberá ser inferior a 1 mm^2.

Los cables para el conexionado de los contactos de los relés, deberán tener una sección de entre 1 mm^2 y 2,5 mm^2 y el cable para el común deberá tener siempre una sección de 2,5 mm^2, se recomienda el uso de cables libres de halógenos

Entre -40 ºC y +20 ºC, si se prolonga la sonda hasta 1.000 m con cable de mínimo 0,5 mm2, la desviación máxima será de 0,25 ºC (Cable para prolongación de sondas ref. **AKO-15586**).

3.- Configuración inicial

3.1.- Asistente (No disponible en termómetros)

Los controladores de la gama Darwin, disponen de un asistente de configuración que configura los principales parámetros según el tipo de aplicación elegida (ver tabla). El resto de parámetros quedarán configurados según la columna "Def" de la tabla de parámetros (Ver apartado 7.1.3).

Para conocer el significado de cada parámetro, consulte el apartado 7.1.3.

Este asistente se inicia la primera vez que el equipo recibe alimentación, o mediante el menú de programación, a través del parámetro P3 (ver capítulo 7).

	PARÁMETROS POR DEFECTO SEGÚN APLICACIÓN (P3)							
	1 Producto variado	**2** Congelados	**3** Frutas y verduras	**4** Pescado fresco	**5** Refrescos	**6** Botelleros	**7** Clima	**8** Calor/ incubadoras
SP	2ºC (36ºF)	-18ºC (-0,4ºF)	10ºC (50ºF)	0ºC (32ºF)	3ºC (37,4ºF)	12ºC (53,6ºF)	21ºC (69,8ºF)	37ºC (38,6ºF)
d0	4	4	4	4	24	24	96	-
d1	20	20	20	20	20	20	0	-
F0*	8ºC (46ºF)	0ºC (32ºF)	30ºC (86ºF)	8ºC (46ºF)	8ºC (46ºF)	30ºC (86ºF)	99ºC (210ºF)	-
F3*	1	0	1	1	1	1	1	-
P0	0	0	0	0	0	0	0	1

ADVERTENCIA: Los parámetros por defecto según tipo de aplicación, han sido definidos para las aplicaciones más comunes, revise que estos parámetros se ajustan a su instalación.

*Parámetros no disponibles en controladores de 3 teclas.

3.2.- Configuraciones básicas

Tipo de funcionamiento (Sólo controladores de 1 relé)

Define en que modo regulará la temperatura el controlador (Ver página 10)
P0=0 Modo directo, aplicaciones de frío
P0=1 Modo inverso, aplicaciones de calor

Tipo de entradas (Sólo controladores de 4 teclas)

Algunos equipos disponen de 3 entradas programables para funcionar como sondas o como entradas digitales, según necesidad. Esta configuración se define mediante el parámetro P4, pudiendo escoger entre:

P4=1: 1 entrada de sonda (S1: Sonda de control) + 2 entradas digitales (D1 y D2).
P4=2: 2 entradas de sonda (S1: Sonda de control y S2: Sonda de desescarche) + 1 entrada digital (D1).
P4=3: 3 entradas de sonda (S1: Sonda de control, S2: Sonda de desescarche y S3: Sonda de 2º desescarche o temperatura de producto) (Sólo disponible en equipos con 4 relés).

Tipo de sondas (Sólo disponible en termómetros y controladores de 1 relé)

El parámetro P9 permite seleccionar el tipo de sondas a conectar entre NTC (P9=0) y PTC (P9=1).

Función de las sondas

S1: Sonda de control de la temperatura, controla la temperatura de la cámara o mueble (SP), actuando sobre el relé COOL / RES.
S2*: Sonda de evaporador, controla la temperatura de fin de desescarche (d4) y de paro de los ventiladores (F0).
S3:** Sonda de 2º evaporador o de temperatura de producto, controla la temperatura de fin de desescarche (d4) de un segundo evaporador. Si el segundo desescarche no está configurado (P6≠1), actuará como sonda de temperatura de producto.

* (sólo disponible en controladores de 4 teclas y si P4=2 ó 3)

** (Sólo disponible en controladores de 4 relés y si P4=3)

Sonda a visualizar

Mediante el parámetro P8, se define que sonda se visualizará en la pantalla del controlador (**P8=0** Todas las sondas secuencialmente, **P8=1** Sonda 1, **P8=2** Sonda 2 y **P8=3** Sonda 3).

En el modo secuencial, se visualizará el nombre de cada sonda seguido de la temperatura en cada una de ellas (S1 - 8,3ºC - S2 - 6,2ºC - S3 - 9,4ºC)

Calibración de la sonda 1

Permite corregir un posible error de lectura en la sonda, esto puede ser muy útil cuando no es posible ubicarla en el lugar idóneo.

Modo de visualización

El parámetro P7 establece el modo de visualización de la temperatura mostrada en pantalla (**P7=0** Sin decimales en ºC, **P7=1** Con un decimal en ºC, **P7=2** Sin decimales en ºF, **P7=3**, Con un decimal en ºF).

Los cambios en este parámetro no afectan al funcionamiento de la instalación, ya que el controlador calcula automáticamente los valores equivalentes del punto de ajuste, bloqueos, alarmas, calibración, etc..

Bloqueo superior / inferior del punto de ajuste

Establece los límites superior (C2) e inferior (C3) para el valor del punto de ajuste (SP). Estos límites también son validos para las variaciones automáticas del punto de ajuste (C10 y C12).

Función de las entradas digitales (Sólo controladores de 4 teclas)

La función de las entradas digitales se define mediante los parámetros P10 (D1) y P11 (D2), pudiendo escoger entre:

P10/P11=0: Desactivada (No realiza ninguna función)

P10/P11=1: Contacto puerta, controla la activación/desactivación del modo ECO. (Pág. 11)

P10/P11=2: Alarma externa, controla la activación/desactivación de la alarma externa (Pág. 17).

P10/P11=3: Alarma externa severa, controla la activación/desactivación de la alarma externa severa (Pág. 17).

P10/P11=4: Desescarche esclavo, activa la sincronización del desescarche con el equipo master (Pág. 13).

P10/P11=5: Activación del modo ECO, controla la activación/desactivación del modo ECO mediante un pulsador externo (Pág. 11).

P10/P11=6: Activación del modo de enfriamiento rápido, controla la activación/desactivación de este modo de mediante un pulsador externo (Pág. 10).

P10/P11=7: Presostato de baja, controla la activación/desactivación del compresor en función del estado del presostato de baja cuando está activa la función de recogida de gas (Pág. 16) (sólo disponible en P10 y en equipos con 4 relés)

Polaridad de las entradas digitales (Sólo controladores de 4 teclas)

Mediante los parámetros P12 (D1) y P13 (D2), se define la polaridad de las entradas digitales, pudiendo escoger entre:

P12/P13=0: La entrada digital se activará al **cerrar** contacto.

P12/P13=1: La entrada digital se activará al **abrir** contacto.

Ajuste de hora (Sólo controladores con RTC)

Los parámetros r1 y r2 del menú Parámetros de reloj en tiempo real (rtC), permiten ajustar la hora local del controlador, el primero (r1) define las horas y el segundo (r2) los minutos.

Código de acceso (Password)

El parámetro L5, establece un código de acceso de 2 dígitos para acceder a ciertas funciones del controlador, su función se configura mediante el parámetro P2 y permite elegir entre varias posibilidades:

P2=0: Código de acceso inactivo, no se solicitará en ningún momento.

P2=1: Bloquea el acceso a parámetros, solicitará el código de acceso (L5) al intentar acceder al menú de programación.

P2=2: Bloquea las funciones del teclado, solicitará el código de acceso (L5) al intentar activar cualquiera de las funciones del teclado (Stand-by, desescarche, enfriamiento rápido, menú de programación, menú de cambio de punto de ajuste, etc.).

Retardos al recibir alimentación eléctrica

El parámetro P1 retrasa todas las funciones del controlador al recibir alimentación eléctrica y se expresa en minutos. Es utilizado normalmente para escalonar el arranque de diversos servicios frigoríficos en una misma instalación durante los procesos de puesta en marcha o de reinicio tras un periodo sin alimentación eléctrica. También puede resultar útil para evitar repetidos arranques de la instalación cuando se están realizando pruebas en el sistema eléctrico del recinto.

IMPORTANTE: Durante el tiempo programado en P1, el controlador sólo mostrará la temperatura, no realizará control alguno sobre la instalación. Si se ha programado algún retardo adicional (de alarma, protección del compresor, etc.), estos comenzarán a contar una vez finalizado el tiempo programado en P1.

4.- Funcionamiento

4.1.- Control del compresor (No disponible en termómetros)

FUNCIONAMIENTO NORMAL (FRÍO)



Cuando la temperatura en sonda 1 alcanza el valor del punto de ajuste (SP) más el diferencial de la sonda (C1), el relé COOL se activa, arrancando el compresor y haciendo que la temperatura descienda. Una vez alcanzado el valor del punto de ajuste (SP), el relé COOL se desactiva, deteniendo el compresor.

FUNCIONAMIENTO INVERSO (CALOR) (Sólo controladores de 1 relé)



Cuando la temperatura en sonda 1 alcanza el valor del punto de ajuste (SP) menos el diferencial de la sonda (C1), el relé COOL se activa, alimentando las resistencias calefactoras y haciendo que la temperatura aumente. Una vez alcanzado el valor del punto de ajuste (SP), el relé COOL se desactiva, cortando la alimentación de las resistencias.

MODO ENFRIAMIENTO RÁPIDO (Solo controladores de 4 teclas)

Comúnmente utilizado para obtener un rápido enfriamiento del producto recién almacenado.
Se activa pulsando la tecla **ESC** durante 5 segundos, el display muestra el icono ❄ mientras este modo esté activo.



Al activar este modo, el compresor comienza a funcionar hasta que la temperatura en la sonda 1 alcanza el valor del punto de ajuste, menos la variación indicada en el parámetro C10.

Seguidamente el equipo vuelve al funcionamiento normal.

En caso de no poder alcanzarse este punto, el equipo regresará al funcionamiento normal transcurrido el tiempo configurado en C9, o pulsando nuevamente la tecla **ESC** durante 5 segundos.

Opcionalmente, puede activarse y desactivarse este modo a voluntad, a través de un pulsador externo (1 pulsación para activar/desactivar), para ello debe configurarse una de las entradas digitales como "activación enfriamiento rápido" (P10 o P11 = 6).

MODO ECO (Solo controladores de 4 teclas)

Permite el ahorro de energía en los periodos de poco uso del mueble frigorífico, mientras este modo esté activo, el display mostrará el icono **ECO**.

Se activa transcurrido cierto tiempo (definido en el parámetro C11) sin actividad en la puerta del mueble, para ello debe configurarse una de las entradas digitales como "contacto de puerta" (P10 o P11 = 1).



El funcionamiento es igual al del modo normal (Frío), pero aumentando el punto de ajuste el número de grados definidos en el parámetro C12.

Opcionalmente, puede activarse y desactivarse este modo a voluntad, a través de un pulsador externo (1 pulsación para activar/desactivar), para ello debe configurarse una de las entradas digitales como "activación del modo ECO" (P10 o P11 = 5).

Si configuramos el parámetro C11 a 0, el modo ECO no se activará nunca.

RETARDO DE PROTECCIÓN DEL COMPRESOR

Existen 3 tipos de retardo, seleccionables mediante el parámetro C4, para proteger el compresor (Relé COOL). Estos retardos evitan arranques y paros continuos del compresor debidos a cambios bruscos de la temperatura.

OFF-ON (C4=0)**:** Tiempo mínimo del compresor en OFF antes de cada arranque.

ON (C4=1)**:** Tiempo mínimo del compresor en OFF después de recibir alimentación o de un reset.

OFF-ON / ON-OFF (C4=2)**:** Tiempo mínimo durante el cual el compresor permanecerá en ON y en OFF en cada ciclo.

El tiempo de retardo se define mediante el parámetro C5.





FUNCIONAMIENTO EN CASO DE FALLO EN SONDA 1

Si la sonda 1 falla (avería, desconexión, etc.), el comportamiento del compresor dependerá del parámetro C6, pudiendo escoger entre 3 opciones:

C6=0: El compresor estará parado hasta que la sonda 1 vuelva a funcionar.

C6=1: El compresor en marcha hasta que la sonda 1 vuelva a funcionar

C6=2: El compresor funcionará según la media de funcionamiento de las últimas 24 horas, teniendo en cuenta el nº de arranques y paros y el tiempo medio en cada estado (paro-marcha).

C6=3: El compresor funcionará según los tiempos programados en C7 (ON) y C8 (OFF).



4.2.- Control del desescarche (No disponible en termómetros)

En equipos con 1 relé, solo se podrá configurar el desescarche por paro de compresor.

En equipos con 2 o 3 relés, se debe configurar el relé auxiliar como "desescarche" (P6=1), excepto en el caso de desescarche por paro de compresor.



Inicio del desescarche

El desescarche se iniciará si:

-Ha transcurrido el tiempo programado en el parámetro d0 desde el inicio del último desescarche.

-Se ha alcanzado una de las horas programadas para el inicio del mismo (parámetros d10 a d15). Esta función requiere que d0 esté configurado a 0 (Sólo equipos con RTC).

-Pulsamos la tecla ❄ durante 5 segundos.

Tipo de desescarche

Se elige mediante el parámetro d7 y definen el comportamiento del controlador durante el proceso de desescarche.

Por paro de compresor **(d7=3)**	El compresor se detiene y el desescarche se realiza de forma estática. Los ventiladores estarán parados, independientemente del parámetro F3.
Por aire **(d7=2)** (Equipos de 2 o más relés)	Se activan los ventiladores y se para el compresor, el desescarche se realiza forzando el movimiento del aire a través del evaporador. Los ventiladores estarán funcionando, independientemente del parámetro F3.
Por resistencias **(d7=0)** (Equipos de 2 o más relés)	Se activan las resistencias de desescarche y se para el compresor, el desescarche se realiza por el aporte de calor de las resistencias. Los ventiladores estarán activos o no en función del parámetro F3.
Por inversión de ciclo **(d7=1)** (Equipos de 2 o más relés)	Se activa una válvula de 4 vías que invierte el circuito de generación de frío y el compresor se pone en funcionamiento, forzando el desescarche. Los ventiladores estarán activos o no en función del parámetro F3.
Por gas caliente simple **(d7=1)** (Equipos de 2 o más relés)	Se activa una válvula que envía la descarga del compresor a la entrada del evaporador. Mediante una válvula anti-retorno, se evita que el gas caliente retorne por la línea de líquido. Los ventiladores estarán activos o no en función del parámetro F3.

Tiempo de goteo

Se establece mediante el parámetro d9 y define el tiempo añadido al final del desescarche para permitir la evacuación de los restos del agua del deshielo en el evaporador, durante el cual, el compresor y los ventiladores estarán parados (excepto si el desescarche es por aire).

Final del desescarche

El desescarche finalizará si:

-Se ha alcanzado en la sonda 2 la temperatura programada en el parámetro d4 (Requiere disponer de una entrada adicional para 2ª sonda y activarla mediante el parámetro P4).

-Ha transcurrido el tiempo configurado en el parámetro d1 (Duración máxima de desescarche).

-Pulsamos la tecla ❄ durante 5 segundos.

Mensaje mostrado durante el desescarche

Se establece mediante el parámetro d2, pudiendo escoger entre mostrar la temperatura real captada por la sonda 1 (d2=0), mostrar la temperatura captada por la sonda 1 al inicio del desescarche (d2=1), o mostrar el mensaje dEF (d2=2). El parámetro d3, define el tiempo durante el cual se mostrará dicho mensaje, una vez terminado el tiempo de goteo (d9) y el tiempo de parada de ventiladores (F4).

Otros parámetros

Es posible configurar, mediante el parámetro d5, si el equipo realizará (d5=1) o no (d5=0) un desescarche al recibir alimentación (primera puesta en marcha o después de un fallo en el suministro eléctrico). En caso de escoger la opción SI (d5=1), el desescarche se iniciará transcurrido el tiempo de retardo definido en d6.

Mediante el parámetro d8, definimos el cómputo de tiempo establecido en d0, pudiendo escoger entre tiempo total transcurrido (d8=0) o la suma de tiempo del compresor en funcionamiento (d8=1).

NOTA: Si el parámetro d1 se configura a 0, no se realizarán desescarches.
El desescarche no se realizará si el controlador está configurado en modo calor (P0=1)

2º desescarche (sólo controladores de 4 relés)

Funciona de la misma manera que el desescarche, pero actúa sobre el relé auxiliar (sólo si P6=1), controlado por la sonda 3 y sirve para controlar el desescarche en un segundo evaporador.

Desescarche Master - esclavo

Esta función permite sincronizar el desescarche de varios equipos, esto está especialmente indicado en muebles con varios evaporadores controlados de forma independiente, de esta forma se evita tener un evaporador en desescarche (generando calor) mientras el contiguo está generando frío.

Cuando el controlador principal configurado como Master (P6=5) inicia un desescarche, obliga al resto, que deben estar configurados como esclavos (P10 ó P11=4) a iniciar sus respectivos ciclos de desescarche.

Cuando el controlador principal finaliza el desescarche según el tiempo programado en d1 (no se tendrá en cuenta la temperatura en sonda 2), obligará a finalizar los desescarches de los equipos esclavos e iniciarán sincronizados el tiempo de goteo.

La función de desescarche Master solo puede ser configurada en equipos de 4 relés y requiere del uso de un relé externo (ver esquema en la página siguiente).

Es posible conectar hasta un máximo de 15 equipos al controlador Master y la distancia máxima no debe superar los 15 metros.

Ejemplo de desescarche Master - Esclavo



4.3.- Control de los ventiladores (Sólo controladores de 2 o más relés)



En equipos con 2 relés, se debe configurar el relé auxiliar como "Ventiladores" (P6=0).

El control de los ventiladores se realiza mediante la sonda 2 (evaporador) y los parámetros F0 (Temperatura de paro) y F1 (Diferencial de la sonda).

En caso de que la sonda 2 no estuviera conectada (P4=1) o se detectara un error en la sonda (E2), los ventiladores estarán siempre en funcionamiento sin tener en cuenta los parámetros F0 y F1, pero teniendo en cuenta los parámetros F2 a F5.

Mediante el parámetro F2, definimos el estado de los ventiladores durante las paradas del compresor y mediante el parámetro F5, el estado de los ventiladores al abril la puerta, esto último, requiere haber configurado una de las entradas digitales como contacto de puerta (P10 ó P11=1).

Mediante el parámetro F3, definimos el estado de los ventiladores durante el desescarche, este parámetro solo interviene en los desescarches por resistencia, inversión de ciclo o gas caliente. Si el desescarche es por aire, los ventiladores siempre estarán activos y si es por paro de compresor, siempre estarán parados, independientemente del parámetro F3.

El parámetro F4 define el tiempo de retardo de arranque de los ventiladores después de un desescarche (ver apartado 4.2)

4.4.- Control de las luces (Sólo controladores de 2 o más relés)

En equipos con 2 o más relés, es posible configurar el relé auxiliar como "Luz" (P6=3).

En estos casos, el relé AUX permanecerá en ON (luces encendidas) mientras el equipo esté en funcionamiento. Si el equipo pasa al modo Stand-by, el relé pasará a estar en OFF (luces apagadas).

Esta función apaga las luces del mueble cuando éste no está en uso (modo stand-by).

4.5.- Función de recogida de gas (pump down) (Sólo controladores de cuatro relés)

Esta función previene problemas en el compresor causados por movimientos del fluido refrigerante, mediante una técnica de paro/arranque de la instalación controlada a través del solenoide de líquido, el presostato de baja y el propio compresor.

Para que esta función esté activa, debe configurarse el relé auxiliar como "Pump down" (P6=4), esto configura automáticamente la entrada digital 1 como "presostato de baja" (P10=7)

PARO

Cuando la temperatura en sonda 1 alcanza el valor del punto de ajuste (SP), el relé AUX se desactiva (OFF) cerrando el solenoide de líquido.

Debido a que el compresor sigue funcionando (Relé COOL en ON), se produce un rápido descenso de la presión en el evaporador, al alcanzar un determinado valor, el presostato de baja se activa, cambiando de estado la entrada digital 1, y el controlador detiene el compresor (Relé COOL en OFF).

Esta maniobra aísla todo el fluido refrigerante del cárter del compresor, evitando averías graves en el momento del arranque.

En caso de fallo del presostato de baja, el controlador parará el compresor transcurrido el tiempo de seguridad definido en P15, mostrando el mensaje "Art", pero seguirá funcionando con normalidad.

ARRANQUE

Cuando la temperatura en sonda 1 alcanza el valor del punto de ajuste más el diferencial (SP+C1), el relé AUX se activa (ON), abriendo el solenoide de líquido. Esto hace que la presión en el evaporador aumente, desactivando el presostato de baja. El controlador detecta este cambio y pone en marcha el compresor (Relé COOL en ON).

Al equilibrar la presión de alta y la de baja antes del arranque, este es mucho más suave y se alarga la vida del compresor.

Si transcurrido un tiempo (determinado por P14) después de abrir el solenoide de líquido (Relé AUX en ON), el presostato de baja no se desactiva, el controlador cerrará de nuevo el solenoide (Relé AUX en OFF) y volverá a repetir la maniobra pasados 2 minutos. En el controlador se mostrará el mensaje "Art".

STAND-BY

Si la función recogida de gas está activa, puede transcurrir un cierto tiempo desde que iniciamos la función Stand-by hasta que el controlador se detiene, esto se debe a que no se pueden interrumpir determinadas fases de control de la instalación.



4.6.- Alarmas

El equipo avisa al usuario mediante un mensaje en pantalla, la activación de un relé* o de ambas formas, cuando se cumplen los criterios programados en los parámetros.

Alarma de temperatura máxima / mínima

Muestra el mensaje **AH** ó **AL** cuando la temperatura en sonda 1, alcanza el valor configurado en los parámetros A1 (temperatura máxima) y A2 (Temperatura mínima).

Dicho valor puede ser:

Absoluto (A0=1): Se debe indicar en A1/A2, la temperatura a la que la alarma debe activarse.

Relativo al SP (A0=0): Se debe indicar en A1/A2, el incremento o disminución del nº de grados necesarios respecto al punto de ajuste, para que la alarma se active. Esta opción nos permite variar el punto de ajuste sin tener que retocar las alarmas de máxima y mínima.

El parámetro A10, establece el diferencial de ambos parámetros (Histéresis).

Esta alarma también activará el relé auxiliar (Si P6=2).

Ejemplo

En un controlador configuramos los siguientes parámetros: **SP**=2, **A1**=10, **A10**=2

- Si A0=0 (Relativo al SP), la alarma de temperatura máxima se activará cuando se alcancen los 12 grados en sonda 1, y se desactivará cuando se alcancen los 10 grados.
- Si A0=1 (Absoluto), la alarma de temperatura máxima se activará cuando se alcancen los 10 grados en sonda 1, y se desactivará cuando se alcancen los 8 grados.

Alarma externa / alarma externa severa (Solo controladores de 4 teclas)

Muestra el mensaje **AE** (Alarma externa) o **AES** (Alarma externa severa), al activarse la entrada digital configurada como alarma externa o alarma externa severa.

Al menos una de las entradas digitales debe estar configurada como alarma externa (P10 ó P11=2) o como alarma externa severa (P10 ó P11=3).

Esta alarma también activará el relé auxiliar (Si P6=2).

Alarma de desescarche finalizado por tiempo

Muestra el mensaje de alarma **Adt** cuando un desescarche a finalizado por tiempo máximo, si el parámetro A8=1.

Esta alarma sólo se muestra en el display, nunca activará el relé de alarma.

Alarma de puerta abierta (Solo controladores de 4 teclas)

Muestra el mensaje **PAb** cuando la entrada digital configurada como contacto puerta (P10 ó P11=1), está activa un tiempo superior al configurado en el parámetro A12.

Esta alarma sólo se muestra en el display, nunca activará el relé de alarma.

Alarma de recogida de gas detenida por tiempo (Solo controladores de 4 relés)

Muestra el mensaje **Art**, en caso de que la función de recogida de gas finalice por tiempo máximo, ya sea en la fase de arranque como en la de paro (ver apartado 4.5).

Esta alarma sólo se muestra en el display, nunca activará el relé de alarma.

*Sólo disponible en controladores de 2 o más relés, debe configurarse el relé AUX como alarma (P6=2).

Retardos de alarmas

Estos retardos evitan mostrar determinadas alarmas mientras permiten a la instalación recuperar su funcionamiento normal después de determinados sucesos.

-Retardos en la puesta en marcha (A3): Retrasa la activación de las alarmas de temperatura al recibir alimentación (puesta en marcha o después de un fallo en el suministro eléctrico). Esto permite arrancar la instalación evitando continuos estados de alarma.

-Retardo después de un desescarche (A4): Retrasa la activación de las alarmas de temperatura al finalizar un desescarche.

-Retardo de alarma de temperatura máxima y mínima (A5): Retrasa la activación de las alarmas de temperatura máxima (A1) y mínima (A2) desde que la temperatura en la sonda 1 alcanza el valor programado.

-Retardo de activación de alarma externa (A6): Retrasa la activación de la alarma externa desde que la entrada digital pasa a estar activa.

-Retardo de desactivación de alarma externa (A7): Retrasa la desactivación de la alarma externa desde que la entrada digital pasa a estar activa.

-Retardo de alarma de apertura de puerta (A12): Retrasa la activación de la alarma al detectar la apertura de puerta.

Configuración del relé de alarma (Solo controladores de 2 o más relés)

En caso de haber configurado el relé auxiliar como relé de alarma (P6=2), el parámetro A9 permite definir el estado del relé cuando se dispare una alarma:

A9=0 Relé activo (ON) en caso de alarma (OFF sin alarma); A9=1 Relé inactivo (OFF) en caso de alarma (ON sin alarma)

5.- Conexionado

5.1.- Termómetros



5.2.- Controladores de 1 relé



5.3.- Controladores de 2 relés



5.4.- Controladores de 3 relés



5.5.- Controladores de 4 relés



6.- Conectividad

Los modelos con comunicación (ver tabla pág. 6) disponen de un puerto para conexión de datos RS485 (MODBUS), lo cual le permite gestionarlos a distancia mediante un PC con el software AKO-5004 o un servidor AKO-5005.

Debe asignarse una dirección diferente para cada equipo dentro de una misma red, esta dirección se define mediante el parámetro P5.



7.- Configuración de parámetros

Mediante el menú de programación, podrá configurar los diferentes parámetros para adaptar el funcionamiento del controlador a las necesidades de su instalación.

7.1.- Menú de programación

Para cambiar el Punto de ajuste (Set Point), pulse la tecla **SET** durante 5 segundos, o hasta que aparezca en el display el mensaje "SP" (No disponible en termómetros).

Para acceder al menú de programación, pulse la tecla **SET** durante 10 segundos, o hasta que aparezca en el display el mensaje "PrG".

IMPORTANTE: Si se ha configurado la función del código de acceso como bloqueo del teclado (P2=2), o como bloqueo acceso a parámetros (P2=1) al intentar acceder a cualquiera de las dos funciones, se solicitará la introducción del código de acceso programado en L5. Si el código introducido no es correcto, el equipo volverá a mostrar la temperatura.

7.1.1.- Cambio del punto de ajuste (No disponible en termómetros).

Pulsar la tecla **SET** durante 5 segundos, o hasta que aparezca en el display el mensaje "SP".



7.1.2.- Cambio de parámetros de funcionamiento

Pulsar la tecla **SET** durante 10 segundos, o hasta que aparezca en el display el mensaje "PrG".

Después de 20 segundos sin tocar ninguna tecla, el equipo retrocederá al nivel anterior. En caso de estar en el nivel 3, los cambios no se guardarán.

Controladores de 4 teclas



Controladores de 3 teclas



Termómetros



7.1.3.- Parámetros

Los parámetros de funcionamiento del equipo están organizados en diferentes grupos o familias según su función.

La columna **Def.** indica los parámetros por defecto grabados en fábrica. Los marcados con un ✱ son variables en función de la aplicación escogida en el asistente (ver capítulo 3.1). Los valores de temperatura se expresan en ºC. (Temperatura equivalente en ºF)

Nivel 1.- REGULACIÓN Y CONTROL

Nivel 2	Descripción	Unidades		Min	Def	Max.	A	B	C	D	E
SP	Ajuste de temperatura (Set Point) (límites según tipo de sonda) (Pág.10)	(ºC/ºF)	NTC	-50	✱	99	No	Si	Si	Si	Si
			PTC		-	150				No	No
C0	Calibración de la sonda 1 (Offset) (Pág.8)	(ºC/ºF)		-20.0	0.0	20.0	Si	Si	Si	Si	Si
C1	Diferencial de la sonda 1 (Histéresis) (Pág.10)	(ºC/ºF)		0.1	2.0	20.0	No	Si	Si	Si	Si
C2	Bloqueo superior del Punto de Ajuste (Pág.8) (no se podrá fijar por encima de este valor)	(ºC/ºF)	NTC	C3	99	99	No	Si	Si	Si	Si
			PTC		-	150				No	No
C3	Bloqueo inferior del Punto de Ajuste (Pág.8) (no se podrá fijar por debajo de este valor)	(ºC/ºF)		-50	-50	C2	No	Si	Si	Si	Si
C4	Tipo de retardo para protección del compresor (relé COOL) (Pág.11): **0**=OFF/ON (Desde la última desconexión); **1**=ON (Desde la puesta en marcha/reset); **2**=OFF-ON/ON-OFF (Desde la última parada/arranque)			0	0	2	No	Si	Si	Si	Si
C5	Tiempo de retardo de la protección (Valor de la opción elegida en parámetro C4) (Pág.11)	(min.)		0	0	120	NO	Si	Si	Si	Si

A: Disponible en **AKO-D14012 / D14023 / D14023C / D14024**
B: Disponible en **AKO-D14120 / D14123 / D14124 / D14125 / D10123**
C: Disponible en **AKO-D14112 / D14123-2 / D14123-2-RC**
D: Disponible en **AKO-D14212 / D14220 / D14223 / D14312 / D14320 / D14323 / D14323-C / D10223 / D10323**
E: Disponible en **AKO-D14412-RC / D14423-RC**

Nivel 2	Descripción	Unidades	Min	Def	Max.	A	B	C	D	E
C6	Estado del relé COOL con fallo en sonda 1 (Pág.11): **0**=OFF; **1**=ON; **2**=Media según últimas 24h previas al error de sonda; **3**=ON-OFF según prog. C7 y C8 (En modo calor siempre en OFF)		0	0	3	No	Si	Si	Si	Si
C7	Tiempo del relé en ON en caso de sonda 1 averiada (Pág.11) (Si C7=0 y C8≠0, el relé estará siempre en OFF desconectado)	(min.)	0	10	120	No	Si	Si	Si	Si
C8	Tiempo del relé en OFF en caso de sonda 1 averiada (Pág.11) (Si C8=0 y C7≠0, el relé estará siempre en ON conectado)	(min.)	0	5	120	No	Si	Si	Si	Si
C9	Duración máxima del modo de enfriamiento rápido. (**0**=desactivado) (Pág.10)	(h.)	0	24	48	No	No	Si	Si	Si
C10	Variación del punto de ajuste (SP) en modo de enfriamiento rápido, una vez llegado a este punto (SP+C10), vuelve al modo normal. (SP+C10 ≥ C3) (**0**=OFF) El valor de este parámetro es siempre negativo, excepto si es 0 (Pág.10)	(°C/°F)	0	-50	C3-SP	No	No	Si	Si	Si
C11	Tiempo de inactividad en la entrada digital para activar el modo ECO (Solo si P10 o P11 =1 y P0=0) (**0**=OFF) (Pág.11)	(h.)	0	2	24	No	No	Si	Si	Si
C12	Variación del punto de ajuste (SP) en modo ECO (SP+C12≤ C2) (**0**= desactivado) (Pág.11)	(°C/°F)	0	2	C2-SP	No	No	Si	Si	Si
EP	Salida a nivel 1									

Nivel 1.- Control del desescarche

Estos parámetros sólo son visibles si el equipo se encuentra en modo frío (P0=0)

Nivel 2	Descripción	Unidades	Min	Def	Max.	A	B	C	D	E
d0	Frecuencia de desescarche (Tiempo entre 2 inicios) (Pág.12)	(h.)	0	*	96	No	Si	Si	Si	Si
d1	Duración máxima del desescarche (**0**=desescarche desactivado) (Pág.13)	(min.)	0	*	255	No	Si	Si	Si	Si
d2	Tipo de mensaje durante el desescarche: (Pág.13) **0**=Muestra la temperatura real; **1**=Muestra la temperatura al inicio del desescarche; **2**=Muestra el mensaje dEF		0	2	2	No	Si	Si	Si	Si
d3	Duración máxima del mensaje (Tiempo añadido al final del desescarche) (Pág.13)	(min.)	0	5	255	No	Si	Si	Si	Si
d4	Temperatura final de desescarche (por sonda) (Si P4 ≠ 1) (Pág.13)	(°C/°F)	-50	8	99,9	No	No	Si	Si	Si
d5	Desescarche al conectar el equipo: (Pág.13) **0**=NO Primer desescarche según d0; **1**=SI, Primer desescarche según d6		0	0	1	No	No	Si	Si	Si
d6	Retardo de inicio del desescarche al conectar el equipo (Pág.13)	(min.)	0	0	255	No	No	Si	Si	Si
d7	Tipo de desescarche: (Pág.12) **0**=Resistencias; **1**=inversión de ciclo; **2**=ventilador/aire; **3**= paro de compresor		0	0	3	No	No	Si	Si	Si
d8	Cómputo de tiempo entre períodos de desescarche: (Pág.13) **0**=Tiempo real total; **1** =Suma de tiempo del compresor conectado		0	0	1	No	Si	Si	Si	Si

A: Disponible en **AKO-D14012 / D14023 / D14023C / D14024**
B: Disponible en **AKO-D14120 / D14123 / D14124 / D14125 / D10123**
C: Disponible en **AKO-D14112 / D14123-2 / D14123-2-RC**
D: Disponible en **AKO-D14212 / D14220 / D14223 / D14312 / D14320 / D14323 / D14323-C / D10223 / D10323**
E: Disponible en **AKO-D14412-RC / D14423-RC**

Nivel 2	Descripción	Unidades	Min	Def	Max.	A	B	C	D	E
d9	Tiempo de goteo al finalizar un desescarche (Pág.12) (Paro de compresor y ventiladores) (Si P4 ≠ 1)	(min.)	0	1	255	No	No	Si	Si	Si
d10	Hora inicio 1er desescarche (Solo con función RTC) (Pág.12)	(h : min.)	00:00	Off	23:59	No	No	Si(1)	No	Si
d11	Hora inicio 2º desescarche (Solo con función RTC) (Pág.12)	(h : min.)	00:00	Off	23:59	No	No	Si(1)	No	Si
d12	Hora inicio 3er desescarche (Solo con función RTC) (Pág.12)	(h : min.)	00:00	Off	23:59	No	No	Si(1)	No	Si
d13	Hora inicio 4º desescarche (Solo con función RTC) (Pág.12)	(h : min.)	00:00	Off	23:59	No	No	Si(1)	No	Si
d14	Hora inicio 5º desescarche (Solo con función RTC) (Pág.12)	(h : min.)	00:00	Off	23:59	No	No	Si(1)	No	Si
d15	Hora inicio 6º desescarche (Solo con función RTC) (Pág.12)	(h : min.)	00:00	Off	23:59	No	No	Si(1)	No	Si
EP	Salida a nivel 1									

(1) Sólo disponible en, **AKO-D14123-2-RC**

Nivel 1.- Control de ventiladores

Nivel 2	Descripción	Unidades	Min	Def	Max.	A	B	C	D	E
F0	Temperatura de paro de los ventiladores por sonda 2 (Si P4 ≠ 1) (Pág.15)	(ºC/ºF)	-50	*	99,9	No	No	No	Si	Si
F1	Diferencial de la sonda 2 (Si P4 ≠ 1) (Pág.15)	(ºC/ºF)	0,1	2,0	20,0	No	No	No	Si	Si
F2	Parar ventiladores al parar compresor **0**=No; **1**=Si (Pág.15)		0	1	1	No	No	No	Si	Si
F3	Estado de los ventiladores durante el desescarche (Pág.15) **0**=Parados; **1**=En marcha		0	*	1	No	No	No	Si	Si
F4	Retardo de arranque después del desescarche (si F3=0) (Pág.15) Solo actuará si es superior a d9.	(min.)	0	3	99	No	No	No	Si	Si
F5	Parar ventiladores al abrir la puerta **0**=No; **1**=Si (Pág.15) (Requiere una entrada digital configurada como puerta P10 o P11=1)		0	0	1	No	No	No	Si	Si
EP	Salida a nivel 1									

Nivel 1.- Control de alarmas

Nivel 2	Descripción	Unidades		Min	Def	Max.	A	B	C	D	E
A0	Configuración de las alarmas de temperatura (Pág.17) **0**=Relativo al SP; **1**=Absoluta			0	0	1	No	No	Si	Si	Si
A1	Alarma de máxima en sonda 1 (Debe ser mayor que el SP) (Pág.17)	(ºC/ºF)	NTC	A2	99,9	99,9	No	No	Si	Si	Si
			PTC		-	150				No	No
A2	Alarma de mínima en sonda 1 (Debe ser menor que el SP) (Pág.17)	(min.)		-50	-50	A1	No	No	Si	Si	Si
A3	Retardo de alarmas de temperatura en la puesta en marcha. (Pág.18)	(min.)		0	0	120	No	No	Si	Si	Si
A4	Retardo de alarmas de temperatura desde que finaliza un desescarche (Pág.18)	(min.)		0	0	99	No	No	Si	Si	Si

A: Disponible en **AKO-D14012 / D14023 / D14023C / D14024**
B: Disponible en **AKO-D14120 / D14123 / D14124 / D14125 / D10123**
C: Disponible en **AKO-D14112 / D14123-2 / D14123-2-RC**
D: Disponible en **AKO-D14212 / D14220 / D14223 / D14312 / D14320 / D14323 / D14323-C / D10223 / D10323**
E: Disponible en **AKO-D14412-RC / D14423-RC**

Nivel 2	Descripción	Unidades	Min	Def	Max.	A	B	C	D	E
A5	Retardo de alarmas de temperatura desde que se alcanza el valor de A1 o A2. (Pág.18)	(min.)	0	30	99	No	No	Si	Si	Si
A6	Retardo de alarma externa al recibir señal en entrada digital (P10 o P11=2 o 3) (Pág.18)	(min.)	0	0	120	No	No	Si	Si	Si
A7	Retardo de desactivación de alarma externa al desaparecer la señal en entrada digital (P10 o P11=2 o 3) (Pág.18)	(min.)	0	0	120	No	No	Si	Si	Si
A8	Mostrar aviso si el desescarche finaliza por tiempo máximo **0**=No; **1**=Si (Pág.17)		0	0	1	No	No	Si	Si	Si
A9	Polaridad relé alarma (Pág.18) **0**= Relé ON en alarma (OFF sin alarma); **1**= Relé OFF en alarma (ON sin alarma)		0	0	1	No	No	No	Si	Si
A10	Diferencial alarmas de temperatura (A1 y A2) (Pág.17)	(°C/°F)	0,1	1,0	20,0	No	No	Si	Si	Si
A12	Retardo de alarma de puerta abierta (Si P10 o P11 = 1) (Pág.18)	(min.)	0	2	120	No	No	Si	Si	Si
EP	Salida a nivel 1									

Nivel 1.- Estado general

Nivel 2	Descripción	Unidades	Min	Def	Max.	A	B	C	D	E
P0	Tipo de funcionamiento **0**=Directo, Frío; **1**=Inverso, Calor (Pág.8)		0	*	1	No	Si	Si	No	No
P1	Retardo de todas las funciones al recibir alimentación eléctrica (Pág.9)	(min.)	0	0	255	No	Si	Si	Si	Si
P2	Función del código de acceso (password) (Pág.9) **0**= Inactivo; **1**= Bloqueo acceso a parámetros; **2**= Bloqueo del teclado		0	0	2	Si	Si	Si	Si	Si
P3	Configura los parámetros por defecto según el tipo de aplicación (Pág.7) **1**= Producto variado **2**=Congelados **3**=Frutas y verduras **4**=Pescado fresco **5**=Refrescos **6**=Botelleros **7**=Clima **8**=Calor/Incubadoras		1	-	8	No	Si	Si	Si	Si
P4	Selección del tipo de entradas **1**=1 sonda + 2 entradas digitales; **2**=2 sondas+1 entrada digital; **3**=3 sondas (2) (Pág.8)		1	1	3	No	No	Si	Si	Si
P5	Dirección Modbus (Pág.21)		1	1	225	Si	Si	Si	Si	Si
P6	Configuración del relé AUX (Págs 12 a 17) **0**=Ventiladores (3) **1**=Desescarche / 2º Desescarche (1) **2**=Alarma **3**=Luz **4**=Recogida de gas (2) **5**=Desescarche Master (2)		0	1	5	No	No	No	Si	Si
P7	Modo de visualización de temperatura (Pág.8) **0**= Enteros en ºC **1**=Un decimal en ºC **2**=Enteros en ºF **3**=Un decimal en ºF		0	1	3	Si	Si	Si	Si	Si

(1): El 2º desescarche sólo está disponible en equipos con 4 relés.
(2): Sólo disponible en **AKO-D14412-RC** y **AKO-D14423-RC**
(3): Sólo equipos con 2 relés.

A: Disponible en **AKO-D14012 / D14023 / D14023C / D14024**
B: Disponible en **AKO-D14120 / D14123 / D14124 / D14125 / D10123**
C: Disponible en **AKO-D14112 / D14123-2 / D14123-2-RC**
D: Disponible en **AKO-D14212 / D14220 / D14223 / D14312 / D14320 / D14323 / D14323-C / D10223 / D10323**
E: Disponible en **AKO-D14412-RC / D14423-RC**

Nivel 2	Descripción	Unidades	Min	Def	Max.	A	B	C	D	E
P8	Sonda a visualizar (Según parámetro P4) (Pág.8) **0**=Todas las sondas (secuencial); **1**=Sonda 1; **2**=Sonda 2; **3**= Sonda 3 (2)		1	1	3	No	No	Si	Si	Si
P9	Selección del tipo de sonda **0**=NTC; **1**=PTC (Pág.8)		0	0	1	Si	Si	Si	No	No
P10	Configuración de la entrada digital 1 (Pág.9) **0**= Desactivada **1**=Contacto puerta **2**=Alarma externa **3**=Al. externa severa **4**=Desescarche remoto **5**=Act. modoECO **6**=Act. Fast Freezing (Si C9 ≠0) **7**= Presostato de baja (2)		0	0	7	No	No	Si	Si	Si
P11	Configuración de la entrada digital 2 (Pág.9) **0**= Desactivada **1**=Contacto puerta **2**=Alarma externa **3**=Al. externa severa **4**=Desescarche remoto **5**=Act. modoECO **6**=Act. Fast Freezing (Si C9 ≠0)		0	0	6	No	No	Si	Si	Si
P12	Polaridad de la entrada digital 1 (Pág.9) **0**=Activa al cerrar contacto; **1**=Activa al abrir contacto		0	0	1	No	No	Si	Si	Si
P13	Polaridad de la entrada digital 2 (Pág.9) **0**=Activa al cerrar contacto; **1**=Activa al abrir contacto		0	0	1	No	No	Si	Si	Si
P14	Tiempo máximo para arranque desde recogida de gas (Pág.16)	(seg.)	1	10	999	No	No	No	No	Si
P15	Tiempo máximo de recogida de gas (Pág.16)	(seg. x 10)	1	30	999	No	No	No	No	Si
EP	Salida a nivel 1									

(1): El 2º desescarche sólo está disponible en equipos con 4 relés.
(2): Sólo disponible en **AKO-D14412-RC** y **AKO-D14423-RC**

Nivel 1.- Parámetros del reloj en tiempo real

Nivel 2	Descripción	Unidades	Min	Def	Max.	A	B	C	D	E
r1	Configuración reloj: HORA (Pág.9)	(h.)	0	0	23	No	No	Si(3)	No	Si
r2	Configuración reloj: MINUTOS (Pág.9)	(min.)	0	0	59	No	No	Si(3)	No	Si
EP	Salida a nivel 1									

(3) No disponible en **AKO-D14112, AKO-D14123-2**

Nivel 1.- Control de acceso e información (tid)

Nivel 2	Descripción	Unidades	Min	Def	Max.	A	B	C	D	E
L5	Código de acceso (Password) (Pág.9)		0	-	99	Si	Si	Si	Si	Si
PU	Versión de programa (Información)			-		Si	Si	Si	Si	Si
Pr	Revisión de programa (Información)			-		Si	Si	Si	Si	Si
EP	Salida a nivel 1									

A: Disponible en **AKO-D14012 / D14023 / D14023C / D14024**
B: Disponible en **AKO-D14120 / D14123 / D14124 / D14125 / D10123**
C: Disponible en **AKO-D14112 / D14123-2 / D14123-2-RC**
D: Disponible en **AKO-D14212 / D14220 / D14223 / D14312 / D14320 / D14323 / D14323-C / D10223 / D10323**
E: Disponible en **AKO-D14412-RC / D14423-RC**

8.- Especificaciones técnicas

Alimentación **AKO-D14012/D14112** . . . . . 12/24 V ~–±20% 2.5 VA
AKO-D14212/D14312/D14412-RC . . . . . 12 V ~–±20% 3 VA
AKO-D14120/D14220/D14320 . . . . . 120 V~ +8 % - 12 % 50/60 Hz 4 VA
AKO-D14023/D14024/D14123/D14123-2/D14124/D14125/D14223/D14323/ D10123/D10223/D10323 . . . . . 230 V~ ±10 % 50/60 Hz 3.5 VA
AKO-D14023-C/D14123-2-RC/D14323-C/D14423-RC . . . . . 90-260 V ~ 50/60 Hz 7 VA

Tensión máxima en los circuitos MBTS . . . . . 20 V

Comunicación (Según disponibilidad) . . . . . Modbus RTU Rs485

Entradas (Según P4)

AKO-D14012/D14023/D14023-C/D14024/D14120/D14123/D14124/D14125/D10123 . . . . 1 entrada NTC/PTC
AKO-D14112/D14123-2/D14123-2-RC . . . . . 2 entradas NTC/PTC + 1 entrada digital
. . . . . 1 entrada NTC/PTC + 2 entradas digitales
AKO-D14212/D14220/D14223/D14312/D14320/D14323/D14323-C/D10223/D10323
. . . . . 2 entradas NTC + 1 entrada digital
. . . . . 1 entrada NTC + 2 entradas digitales
AKO-D14412-RC/D14423-RC . . . . . 3 entradas NTC
. . . . . 2 entradas NTC + 1 entrada digital
. . . . . 1 entrada NTC + 2 entradas digitales

Relé 2 CV . . . . . (EN60730-1: 16(10) A 250 V~)

Relé 16 A. . . . . (EN60730-1: 12(9) A 250 V~)

Relé 6 A. . . . . (EN60730-1: 5(4) A 250 V~)

Relé 8 A. . . . . (EN60730-1: 8(4) A 250 V~)

Nº de operaciones de los relés. . . . . EN60730-1: 100.000 operaciones

Tipos de sondas . . . . . NTC **AKO-149xx** / PTC **AKO-1558xx**

Rango de medida NTC. . . . . -50,0 °C a +99,9 °C (-58,0 °F a 211 °F)
PTC . . . . . -50,0 °C a +150 °C (-58,0 °F a 302 °F)

Resolución . . . . . 0,1 °C

Ambiente de trabajo . . . . . -10 a 50 °C, humedad <90 %

Ambiente de almacenaje . . . . . -30 a 70 °C, humedad <90 %

Grado de protección del frontal **AKO-D10123/D10223/D10323** IP50
Resto modelos IP65

Fijación . . . . . Panelable mediante anclajes

Conexiones Bornes a tornillo para cables de hasta 2,5 mm^2 de sección

Clasificación dispositivo de control: De montaje incorporado, de característica de funcionamiento automático acción Tipo 1.B, para utilización en situación limpia, soporte lógico (Software) clase A y funcionamiento continuo. Grado de contaminación 2 s/ UNE-EN 60730-1.

Aislamiento doble entrada alimentación, circuito secundario y salida relé.

Tensión asignada de impulso . . . . . 2500 V

Temperatura del ensayo de la bola de presión Partes accesibles . . . . . 75 °C
Partes que posicionan elementos activos . . . . . 125 °C

Tensión y corriente declarados por los ensayos de EMC

AKO-D14012/D14112/AKO-D14212/D14312/D14412-RC . . . . . 9,6 V, 181 mA
AKO-D14120/D14220/D14320 . . . . . 105 V, 36 mA
AKO-D14023/D14024/D14123/D14123-2/D14124/D14125/D14223/D14323/ D14023-C/D14123-2-RC/D14323-C/D14423-RC/D10123/D10223/D10323 . . . . . 207 V, 17 mA

Corriente de ensayo de supresión de radiointerferencias . . . . . 270 mA

8.1- Dimensiones

AKO-D14xxx



AKO-D10xxx



AKO-D14012/D14023/D14024/D14120 D14123/D14124/D14125/D10123



Resto de modelos



8.2- Montaje

AKO-D14xxx



AKO-D10xxx





AKO ELECTROMECÁNICA, S.A.L.
Av. Roquetes, 30-38 | 08812 Sant Pere de Ribes | Barcelona | España
Tel. (34) 938 142 700 | Fax (34) 938 934 054 | e-mail: ako@ako.com | **www.ako.com**

Información actualizada en nuestra web: **www.ako.com**

35D144001 REV.03 2011